

健行科技大學 112 學年度第 1 學期防火管理委員會議簽到表

中華民國 112 年 12 月 25(星期一)下午 15 時 00 分

開會地點：行政大樓 10 樓 1002 會議室

主持人：李校長大偉

出席人員：

校長	李大偉	李大偉
總務長	張振陽	張振陽
技合處處長	蘇聖珠	蘇聖珠
電資學院院長	魯大德	魯大德
工程學院院長	張嘉強	張嘉強
商管學院院長	曾真真	曾真真
民生與設計學院院長	羅新興	羅新興
通識中心主任	劉惠華	劉惠華
環境安全衛生組組長	林琨智	林琨智
電資學院代表	簡宗莆	簡宗莆
商管學院代表	黃妙齡	黃妙齡
工程學院代表	李守仁	李守仁
民生與設計學院代表	莊育詩	莊育詩
通識教育中心代表	黃國銘	黃國銘
營繕組組長	林瑞君	林瑞君
環安組	張安綺	張安綺

健行科技大學 112 年度第 1 學期防火管理委員會會議紀錄

時間：112年12月25日(星期一)下午15時30分

地點：行政大樓10樓1002會議室

主持人：李校長大偉

紀錄：張安綺

出席人員：全體委員(應到人員如簽到表)

(主席宣布開會)

壹、主席致詞：

貳、上次會議決議執行情形：無。

參、工作報告：

一、消防安全管理：

(一)本學期消防災害紀錄零事故。

(二)安全滅火器清潔與清查：依據各棟大樓時程排定汰換並配合更換屆期或過期滅火器。

二、自衛消防編組演練：

(一)112學年度第1學期自衛消防編組演練於112年10月6日舉行演練，配合國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練，演習流程皆依規定辦理，施教紀錄陳請校長核閱後，採用網路平台申報系統傳送至桃園市消防局中壢消防分隊核備。

(二)民設學院羅新興院長之防火管理人複訓課程已於112年8月23日完成並取得合格證書。

(三)民生與設計學院自衛消防編組演練於112年10月6日辦理完畢，演習流程皆依規定辦理，施教紀錄採用網路平台申報系統傳送至桃園市消防局中壢消防分隊核備。

(四)學生宿舍自衛消防編組演練於112年10月11日晚間辦理完畢，訓練過程中由現任防火管理專人指導演習流程，施教紀錄利用網路平台防火管理線上作業系統操作，傳送至消防局龍岡分隊

已完成核備。

二、消防安全設備維護：

112年度消防安全設備檢修已於112年11月6日檢查完畢，目前

營繕組進行缺失改善作業中。

三、緩降機檢查及年度維修作業，於112年11月24日委託專業廠商辦理，檢查結果如下列，且缺失改善中。為確保緊急逃生設備(緩降機)勘用狀況，每年皆定期委託專業廠商檢查，112年度已委託天佑公司檢查並完成測試檢查報告。

(一)行政大樓：

1. 避難器具標示燈損壞 4 處(10F-3、7F-4、3F-5、2F-5)。
2. 支固架螺絲轉距值不足 1 處，須重新固定(4F-3)。

(二)工學院一館：

1. 避難器具標示燈損壞 1 處(4F-1)。
2. 緩降機繩長過長 2 處(3F-1 需改 5m、5F-1 需改 11m)。

(三)機械實習工廠：支固架螺絲轉距值不足 1 處，須重新固定(2F-1)。

(四)商學院：缺設使用說明標示牌 2 處(5F-1、4F-1)。

(五)民生與設計學院：缺設使用說明標示牌 1 處(6F-1)。

四、預訂執行工作(例行性工作除外)：

(一)113年執行新規定無缺失申報，預計2月消防安全設備檢修申報。

(二)113年5月年度校區女廁緊急呼救鈴檢查。

(三)113年5月年度全校安全網檢查及維修。

(四)113年5月辦理112學年度第2學期自衛消防編組演練。

肆、討論事項：無

伍、臨時動議：

陸、散會。

健行科技大學 112 年度第 1 學期防火管理委員會會議議程

時間：112年12月25日(星期一)下午15時30分

地點：行政大樓10樓1002會議室

主持人：李校長大偉

出席人員：全體委員(應到人員如簽到表)

(主席宣布開會)

壹、主席致詞：

貳、上次會議決議執行情形：無。

參、工作報告：

一、消防安全管理：

(一)本學期消防災害紀錄零事故。

(二)安全滅火器清潔與清查：依據各棟大樓時程排定汰換並配合更換屆期或過期滅火器。

二、自衛消防編組演練：

(一)112學年度第1學期自衛消防編組演練於112年10月6日舉行演練，配合國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練，演習流程皆依規定辦理，施教紀錄陳請校長核閱後，採用網路平台申報系統傳送至桃園市消防局中壢消防分隊核備。

(二)民設學院羅新興院長之防火管理人複訓課程已於112年8月23日完成並取得合格證書。

(三)民生與設計學院自衛消防編組演練於112年10月6日辦理完畢，演習流程皆依規定辦理，施教紀錄採用網路平台申報系統傳送至桃園市消防局中壢消防分隊核備。

(四)學生宿舍自衛消防編組演練於112年10月11日晚間辦理完畢，訓練過程中由現任防火管理專人指導演習流程，施教紀錄利用網路平台防火管理線上作業系統操作，傳送至消防局龍岡分隊

已完成核備。

二、消防安全設備維護：

112年度消防安全設備檢修已於112年11月6日檢查完畢，目前營繕組進行缺失改善作業中。

三、緩降機檢查及年度維修作業，於112年11月24日委託專業廠商辦理，檢查結果如下列，且缺失改善中。為確保緊急逃生設備(緩降機)勘用狀況，每年皆定期委託專業廠商檢查，112年度已委託天佑公司檢查並完成測試檢查報告。

(一)行政大樓：

1. 避難器具標示燈損壞 4 處(10F-3、7F-4、3F-5、2F-5)。
2. 支固架螺絲轉距值不足 1 處，須重新固定(4F-3)。

(二)工學院一館：

1. 避難器具標示燈損壞 1 處(4F-1)。
2. 緩降機繩長過長 2 處(3F-1 需改 5m、5F-1 需改 11m)。

(三)機械實習工廠：支固架螺絲轉距值不足 1 處，須重新固定(2F-1)。

(四)商學院：缺設使用說明標示牌 2 處(5F-1、4F-1)。

(五)民生與設計學院：缺設使用說明標示牌 1 處(6F-1)。

四、預訂執行工作(例行性工作除外)：

(一)113年執行新規定無缺失申報，預計2月消防安全設備檢修申報。

(二)113年5月年度校區女廁緊急呼救鈴檢查。

(三)113年5月年度全校安全網檢查及維修。

(四)113年5月辦理112學年度第2學期自衛消防編組演練。

肆、討論事項：無

伍、臨時動議：

陸、散會。